



## परिस्थिति की - विभाग की रिपोर्ट

### भूमिगत संचयन टंकी के निरीक्षण की तैयारी वाशिंगटन राज्य की भूमिगत संचयन टंकी

#### (मिशन) कार्यलक्ष्य का विवरण

यह परिस्थिति विज्ञान के भूमिगत संचयन टंकी कार्यक्रम, अपने विकास, प्रबंधन और औचित्यपूर्ण प्रवर्तन, प्रभावात्मक विनियंत्रण द्वारा परिसर और विनियमित समुदायों को समझने योग्य और दक्षतापूर्ण तकनीकी सहायता देते हुए वाशिंगटन में लोगों (की जनता) की रक्षा करता है।

विनियमन (अध्याय - 173-360 डब्ल्यू ए सी) 1990 में बनाये गये

वाशिंगटन के पास सद्यतः (8) आठ पूर्णकालिक निरीक्षक हैं जो भूमिगत संचयन टंकी (भू सं टं = यूएसटी) के मालिकों और प्रचालकों के लिए संपूर्ण निरीक्षण, अन्वेषण के कार्य करते हैं और तकनीकी सहायता देते हैं।

सन् 1990 के दौरान वाशिंगटन में और पूरे देश में दिसंबर 1998 की अंतिम तिथि तक भू सं टं के उन्नत मानक स्तर को प्राप्त करने के विचार पर केंद्रीकृत था। अब पूरे देश में भू सं टं कार्यक्रम का महत्व तो भू सं टं के उपकरणों के उचित प्रचालन और संरक्षण पर दिया जा रहा है।

#### 1. यह भूमिगत संचयन टंकी का निरीक्षण क्या है ?

भू सं टं के मालिकों और प्रचालकों के लिए परिस्थिति विज्ञान के पास दो विभिन्न निरीक्षण सहायता पद्धतियों उपलब्ध हैं। तकनीकी निरीक्षण सहायता या अनुपालन निरीक्षण। इन दोनों का उद्देश्य तो यह सुनिश्चित करना है कि उस उपकरण को सही ढंग से संस्थापित, प्रचलित और अनुरक्षित किया जा रहा है। यह आप मालिकों / प्रचालकों का परिसर और आपके व्यवहार की रक्षा करने में यों सहायक सिद्ध होगी कि वह यह सुनिश्चित करता है कि प्रोट्रॉलिया की रिसावों का प्रारंभ में ही पता लगाया जाता है यं उन्हें रोका जाता है जिससे संभवतः उसकी सफाई की लागत के हजारों डालर बचाए जा सकते हैं।

इस तकनीकी सहायता निरीक्षण आपके अनुरोध पर ही दी

जाएगी और वह मात्र आपके अनुरोध के क्षेत्र को कवर करेगा।

इस तकनीकी सहायता निरीक्षण द्वारा आपकी टंकियों को लाइनों की और सामग्री सूचियों के अभिलेखों की परीक्षा हो सकती है। अगर आपका वह कार्यस्थल (साइट) राज्य के मानकों के अनुरूप (अनुपालन) न हो तो आपको अनुपालन की नोटिस दी जाएगी। उस प्रपत्र में उन कार्रवाइयों की सूची होगी जिन्हें करने की आवश्यकता होगी और आपकी भू सं टं प्रणाली (तंत्र) के अनुपालन न प्राप्त करने के लिए समय अनुसूची भी होगी। तकनीकी निरीक्षण सहायता के दौरान अर्थ दंड के बारे में तभी

विचार किया जाएगा जब मामले तीव्रतर हो या विनियमनों का जान बूझकर उल्लंघन होते हों। परिस्थितिकी के भू सं टं के निरीक्षक द्वारा अनुपालन निरीक्षण प्रारंभ किया जाएगा और अपाकी संपूर्ण भू सं टं प्रणाली को कवर करेगा। निरीक्षण की समाप्ती पर भू सं टं प्रणाली की स्थिति के आधार पर प्रचलन अनुपालन के संबंध में निर्धारण किया जाएगा। अगर आप अनुपालन की जाएगी जो ऐसे विषयों (बिंदुओं) का पता लगाएगी जिनका समाधान निकालने की आवश्यकता होगी और उस अनुपालन को प्राप्त (पूरा) करने की समय अनुसूची भी दी जाएगी। उसके अनुपालन न करने पर आपको उस कार्यस्थल पर उपस्थिति होना पड़ेगा या आर्थिक दंड देना पड़ेगा। अगर सही समय पर उसका अनुपालन नहीं किया गया या (अत्यधिक) तीव्रतर उल्लंघन पाये गये हों तो यह परिस्थितिकी अनौपचारिक प्रवर्तन कार्यवाई करने को और/या उच्चतर अर्थदंड लगाने पर बाध्य होगी।

#### 2. मैं इस निरीक्षण के लिए अपने को कैसे तैयार कर लूं ?

ऐसा प्रतिनिधिक निरीक्षण लगभग एक या दो घंटे का समय लेगा। अधिकांश निरीक्षण प्रारंभ में प्रचालक के साथ अनुसूचित किए जाएंगे। परंतु पूर्वसूचना दिए बिना भी निरीक्षण किए जा सकते हैं।

इस संपूर्ण निरीक्षण की अपेक्षाओं को पूरा करने में आपकी योग्यता के बारे में कोई संदेह हो तो यह परिस्थितिकी आपको ऐसी बेहतरीन सिफारिश देती है कि निरीक्षण के दौरान आपकी सहायता के लिए आप भू सं टं की प्रमाणितसेवा प्रदान करनेवाले से संपर्क करें। वह परिस्थिति विज्ञान के निरीक्षक आपके अभिलेखों की समीक्षा करने और उपकरण के प्रचालन के

अवलोकन के लिए उपस्थित हो जाएगा। वह निरीक्षक आपके लिए वह उपकरण का प्रचालन नहीं करेगा या डिब्बे के ढक्कन नहीं खोलेगा।

### 3. कृपया निरीक्षण के समय निम्नलिखित को उपलब्ध कराए

1. उस कार्यस्थल (साइट) के ऐसे जानकार व्यक्ति जो यह जानता हो कि भू सं तं प्रणाली के प्रचालन/प्रबंधन के साथ साथ टंकी उपकरण आकार संख्यापन तिथि उसमें संचयित उत्पाद आदि के बारे में मूलभूत जानकारी रखता है।
2. उस कार्यस्थल (साइट) के ऐसे जानकार व्यक्ति जो दरबाइन हेडि के ढक्कन को खोल सके, जांच कर सके, पाइप को भर सके और वितरक कोश को खोल सके। आवश्यकतानुसार वहां तक प्रवेश पहुंच को प्राप्त करने के लिए सभी चाभियों और उपस्कर आपके पास उपलब्ध हों।
3. उप कार्यस्थल (साइट) के ऐसे जानकार व्यक्ति जो निस्त्राव की पहचान छलकाव और अतिभराव उपकरण का परीक्षण कर सके।
4. पिछले 12 महीनों के टंकी और पाइप के निस्त्राव की पहचान को अभिलेख (अर्थात हस्तचलित (भौतिक) वस्तुसूची नियंत्रण अभिलेख स्वचलित टंकी गेज निस्त्राव (मापी) दरोंवाली रिपोर्ट कसाव परीक्षण परिणाम)। निस्त्राव पहचान (पता लगाने) उपकरण के प्रचालन की जांच करने के लिए तैयार रहें (अर्थात - स्वचलित टंकी माप (गेज) अंतरालीय प्रबोधक और भूतलजल प्रबांधक प्रणालियां)
5. भू सं तं सुविधा अनुपालन पट्टी (लेबल)
6. टंकी समर्थक कं साथ वर्तमान प्रधान व्यवहार अनुप्राप्त (एमबीएल)
7. वित्तीय उत्तरदाइत्व के प्रमाण।
8. अतिभराव निरोधक तंत्र के प्राचलन की जांच करने तैयार रहें। (गोला तिरौंदा कपाट, स्वचलित बंद तंत्र, अतिभराव खतरा घंटी)।
9. निस्त्राव प्रतिरोधक तंत्रों की जांच के लिए तैयार रहें। क्या सभी वितरक कोश तंत्र साफ व सूखे हैं ?
10. ऋणाग्रीय (कैथोडिक) संरक्षण प्रणाली परीक्षण के लिए आवश्यक सभी परिणाम उपलब्ध कराएं। प्रभावी (चालू) वर्तमान प्रणाली के लिए (60) साठ दिनों का वर्तमान व अधतन अभिलेख रखें।

### 4. और अधिक सूचना प्राप्त करने के लिए :

भूतलजल संचयन टंकी की आवश्यकताओं के लिए और अधिक सूचना के लिए परिस्थितिकी के वेब साइट (वि व्या जा)

देखें - एचटीटीपी://डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू . इकाँ.गव / प्रोग्रान्स/टीसीपी/क्लीनअप.एच.टी.एन.एल

परिस्थितिकी के निरीक्षक तो किसी भी प्रकार के नियंत्रण के प्रश्नों के उत्तर देने या तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिये सदैव उपलब्ध रहते हैं। हर एक निरीक्षक के पास विभिन्न सार्गदर्शी प्रलेख की प्रतियों होती हैं, जिन्हें वे आपको प्रदान करते हैं।

आपके क्षेत्र के लिए उत्तरदाई निरीक्षक का पता लगाने के लिए निम्नलिखित सूची हमारे परिस्थितिकी के क्षेत्रीय कार्यालय से कृपया संपर्क करें :

1. उत्तर पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय  
३१९० १६० मार्ग (एअं) से (एसई)  
बेलेव वाशिंगटन (डब्लूए) 98008  
(425) 469-7000  
एलैंड, किंग, किटसाप, सान, जैन, स्कागिट, स्नोहोमिश, और वाटकाम के कौटिज)
2. केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यालय  
१५. डब्ल्यू याक्रिमा अवे  
याक्रिमा वाशिंगटन १८१०२  
(509) 575 2490  
बेंटन, चेलन, डौगलस, किटियास, क्लिकिटाट, ओकानगन और याक्रिमा कौटिज)
3. पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय  
४६०१ एन मनरोई  
स्पोकेन वाशिंगटन 99205  
(509) 329 - 3400  
एडम्स, एसोटिनख कोलंबिया, फेरी, फ्रांक्लिन, गेरफील्ड, ग्रांट, लिंकन, पेंड ओर्ल, स्पोकेन स्टीवन्स, वल्ला वल्ला और विटमन कौटिज
4. दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय  
300 देस्मंड डी आर  
लेसी वाशिंगटन 98503  
(360) 407-6300  
सालम, कौलिटज, ग्रेज, हारबेर, जेफरसन, लूडस, मेसन, पैसिफिक, पाइस, थुस्टीन और वाकियाकुम कौटिज
5. वांकोवर क्षेत्रीय (फील्ड) कार्यालय  
2108 ग्रैंड बीएलवीडी  
वांकोवर वाशिंगटन 98661  
(360) 690-7166  
फ्लार्क और स्कामानिया कौटिज  
आगर आपको विशेष आवास की आवश्यकता हो तो संपर्क करें  
(360) 407-6000 (ध्यान) (800) 833 6388  
OR 711 (टीटी वाई)